

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата 23.11.2022

Учетный номер

№18220061000200750241

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:  
<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10822367>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

Не требует согласования



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» ноября 2022г.

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 03/64/18-000-2022/0214рс/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ШКОЛА "ЛИПОВАЯ РОЩА", ИНН 1832058300, директору МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ШКОЛА "ЛИПОВАЯ РОЩА", ИНН 1832058300

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г. Ижевска по пожарному надзору Антонова Александра Петровича 03/64/18-000-2022/0214рс от «23» ноября 2022 года.

в период с «25» ноября 2022 г. по «29» ноября 2022 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)  
управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственным инспектором

г. Ижевска по пожарному надзору Ханнановым Ильясом Фанилевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал директор МАОУ "ШКОЛА "ЛИПОВАЯ РОЩА" Никитина А.Н.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	г. Ижевск Бульвар Вараксинский, дом 47			
1.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения (архив на 1 этаже) с обозначением их категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте.	п. 30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2023	
2.	Кабинет психологической службы на 1 этаже не защищен автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 1, 4, 5, 6, 52,54,83,84 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.08.2023	

		п. 4.4 таблица 1 СП 486.1311500.202001.08.2023		
3.	Не все помещения на кухне защищены автоматической пожарной сигнализацией.	(ст. 1, 4, 5, 6, 52,54,83,84 Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 таблица 1 СП 486.1311500.2020	01.08.2023	
4.	Допускается эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, извещатели пожарные срок службы более 10 лет, дата выпуска октябрь 2007г.	(ст. 1, 4, 5, 6, Федеральный закон от 22.07.2008 N123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012	01.08.2023	
5.	Противопожарное расстояние от учебного корпуса I степени огнестойкости до здания, холодного склада с неопределенными пожарно-техническими характеристиками менее 15 м. (фактически 10 м).	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3, 4.15, таблица 1 СП 4.13130.2013	01.08.2023	
6.	Автоматический контроль ППКП исправности линий связи с ИП осуществляется без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности.	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009	01.08.2023	
7.	Активация выходов ППКП, предназначенных для формирования сигналов управления СКУД объекта при срабатывании ИП не осуществилась	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020).	01.08.2023	
8.	Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход» и звуковые оповещатели) не осуществляется.	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009).	01.08.2023	
9.	Активация светового	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального	01.08.2023	

	пожарного оповещателя табло «Выход» не осуществилась в помещении группы детей от 4 до 7 лет.	закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59639-2021; п. 3.3 СП 3.13130.2009.		
	г. Ижевск, проезд Кедровый, дом. 14.			
10.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения на 2 этаже с обозначением их категорий и классов зон на входной двери помещения с наружной стороны на видном месте.	п. 30 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2023	
11.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, складское помещение на кухне от административных помещений.	ст. 1, 4, 5, 6, 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.7 СП 2.13130.2020.	01.08.2023	
12.	В подвальном этаже на объекте защиты допускается складирование различных предметов.	п. 16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.08.2023	
13.	Автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно осуществился без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации.	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 14.4	01.08.2023	

14.	Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями (световые табло «Выход» и звуковые оповещатели) не осуществляется.	СП 5.13130.2009); ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009	01.08.2023	
15.	автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно осуществляется без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации.	ст. 1, 4, 5, 6, Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.2 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п. 5.12 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009.	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МАОУ  
Михайлов А.И.  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Ижевска управления  
надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Удмуртской  
Республике – государственный инспектор г. Ижевска  
по пожарному надзору Ханнанов Ильяс Фанилевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора))

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.